



Группа компаний «РУБЕЖ»
 КБ Пожарной Автоматики
 Россия, 410056, Саратов, Ульяновская, 25
 Телефоны: +7 (8452) 222-394
 +7 (8452) 515-660
 факс: +7 (8452) 222-888
 e-mail: td_rubezh@rubezh.ru
 http://www.rubezh.ru



Тестирующее устройство "Тестер-1"

Этикетка
 P21.163.001.000 ЭТ

1 Назначение

Тестирующее устройство "Тестер-1" предназначено для проверки функционирования извещателей пожарных оптико-электронных дымовых ИП 212-41М.

2 Указания по эксплуатации

<p>2.1</p> 	<p>Установить тестер на удлинитель, в качестве которого можно использовать любой цилиндрический предмет необходимой длины и диаметром от 19 до 21 мм.</p> <p>Недопустимо скручивать гофрированную часть переходника в процессе присоединения удлиняющего устройства</p>
<p>2.2</p> 	<p>Подвести тестер, ориентируя направляющие на внешний контур извещателя. При этом направляющие тестера не должны попадать на ребра извещателя.</p> <p>Тестирование проводится за счет автоматического введения иглы в отверстие крышки извещателя и ее фиксации в таком положении на время от 5 до 10 секунд.</p>

2.3 Тестирование возможно при угле наклона тестера относительно лицевой поверхности извещателя до 80°. Для продления срока службы изделия рекомендуется тестировать извещатель с минимальным углом наклона.

2.4 В процессе эксплуатации тестера рекомендуется периодически возвращать иглу в исходное положение, тем самым, избегая ее частичного западания внутрь тестера.

3 Комплект поставки

Тестер-1 1 шт.
 Этикетка 1 шт.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тестера требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортировки и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода тестера в эксплуатацию.

4.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену тестера. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

4.4 В случае выхода тестера из строя, в период гарантийного обслуживания, его следует вместе с настоящей этикеткой вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО "Конструкторское Бюро Пожарной Автоматики".

5 Свидетельство о приемке и упаковке

Тестирующее устройство "Тестер-1" изготовлено и упаковано в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Дата выпуска _____ 200__ г.

Представитель ОТК _____

Упаковку произвел _____